

ЛЕГЕНДА:

- ЛОТ 2х36 W същ.
- ЛОТ 2х24 W същ.
- ЛОТ 2х36 W за открит монтаж IP65 с ЕПРА - нов
- ЛОТ 2х18 W за открит монтаж IP65 с ЕПРА - нов
- Аплик влагозащитен с КЛЛ 18W, 220V, IP54, монтиран на стена
- Аварийно осветително тяло с акумулатор
- Ключ обикновен за открит монтаж
- Ключ сериен за открит монтаж
- Ключ девиаторен за открит монтаж
- Разклонителна кутия открит монтаж за осветителна инсталация
- Разклонителна кутия открит монтаж за аварийно осветление
- Кабел тип СВТ в PVC канали за осветителна инсталация
- Кабел тип СВТ в PVC канали за аварийно осветление

ЕТРА-ЕЛ ООД
ЕЛЕКТРО

5000 В.Търново, ул.Маястрапа, 3
тел.062/638981 факс:062/602481
e-mail:office@etra-el.com
www.etra-el.com

Обект: Ремонт на електрическата инсталация в сутерена на ЦДТ „Сладкопояна чукулпа“ с. Джулница

Осветителна инсталация	
Машаб:	1:50
Лист: 1/6	
Гл.Архитект	
Тех.Контрол	
Черт.Ел.	
Фазв.Технически проект	
Възложител:	
Общ.Адресант	
Проектирант:	
Гос.монтаж:	
Конструкция:	
гр.В.Търново	
Дата:Февруари 2015	

- Забележки:
- Кабелът за осветителната инсталация е тип СВТ 3х1,5 mm2, като към обикновените ключове е тип СВТ 2х1,5 mm2
 - Кабелът за аварийното осветление е тип СВТ 2х1 mm2
 - Всички кабели с положени в PVC канали
 - Ключовете ще се монтират на Н=1,5 m от готов под
 - Лампите в Котелно ще се монтират на стената
 - АОТ са съществували и се подменят само захранващите кабели