



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, обл. В. ТЪРНО  
Дирекция << ИЖС >>  
На основание чл. 45 ал. 1 от ЗУТ  
по отпозволене предложение на ГУП и  
правилата и нормите за застрояване  
**СЪГЛАСУВАМ**  
Главен архитект...  
гр. Лясковец... 23.04.2013 г.

Токов кръг	№	1	2	3	4	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	—	—	—	—	—
Конт. излаз	бр.	1	1	1	1	4
Инст. мощност	kW	40	5	2	2	49.00
Фаза		L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1	L2	Ke=0.8
Консуматор		ТРИФАЗЕН КОНТАКТ	ТРИФАЗЕН КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	Pr=39.20kW Ip=59.40A

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на MOELLER.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12057  
ИНЖ. ПАВЕЛ  
ТОДОРОВ  
BAMBER  
ЕАСТ  
О Г Р А Н И Ч Е Н А  
ПРОЕКТАНТСКА ПРИВЛЕКТЕЛНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ					
ОБЕКТ:	"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО В ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "ЛЕСОПАРКА" В ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НОМЕРА 308011 И 626 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЛЯСКОВЕЦ"					
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО	ФАЗА:	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА КОНТАКТНО ТАБЛО - ГОЛЯМО		МАЩАБ:	1:1000
СЪГЛАСУВАМЕ:	ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ			ФОРМАТ:	A4
	ПРОЕКТАНТ	инж. П. Байчев			ЧЕРТЕЖ:	2
					ДАТА:	октомври 2012г.