


**Арх Про**  
Архитекти & Инженери

Велико Търново, ул. "Братя Белчеви" 1  
тел./факс. 63 02 46; e-mail: archpro@abv.bg

Обект	Обновяване на централна част на с. Джулюница
Подобект	рехабилитация на паркови зони и детска площадка
Фаза	: Детска площадка
Възложител	с. Джулюница, кв. 47, УПИ I „За площад и парк”
	: Технически проект
	: Община Лясковец



## Конструктивно становище

от инж. Иван Маринов Тасев, дипл. NoA/4309 от 03.02.1956 г.  
издадена от ИСИ – София

### УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 03247

по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството

#### 1 Проектна ситуация

Съществуващите детски съоръжения се демонтират, преместват и монтиран на определените за тях места, съгласно проекта по част „Архитектура”. Съоръженията са изпълнени от стоманена конструкция и предпазни и декоративни дървени елементи.

#### 2 Годност на конструкцията

При огледа на място не са установени значителни деформации и следи от корозия по стоманените елементите. Размерите им са достатъчни за поемане на експлоатационните усилия в тях. Съоръженията могат да продължат да се използват по предназначение.

#### 3 Проектни решения

Съществуващите заварките да се огледат внимателно и при необходимост да се изпълнят отново от квалифициран заварчик. Съоръженията да се фундират с единични фундаменти до здрава почва. Размерите им да се уточнят с проектанта на място. Връзката между стоманената конструкция и фундаменти да се осъществи като елементите се заварят за вбетонирана стоманена планка с мустаци от Ø8. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от 1 (един) час. На