

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: ВОДОСТОК НАД ДЕРЕ С. ДОБРИ ДЯЛ НА УЛ. „СЛАВЯНИ”
МЕЖДУ О.Т. 298-136

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: Хидротехническа

ПРОЕКТАНТ:

 Секция: ВС Части на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 03107
	инж. СОНЯ ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА
	Подпис: 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

/ инж. С. Илиева /

Съгласували:

Геодезия / инж. Т. Панов /

Строителни конструкции // инж. В. Василев /

Геология / инж. Ст. Станев /

ОД / ВОБД / ПБ / инж. С. Стоянов /

УПРАВИТЕЛ:.....

инж. М. Димитров

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ОБЩ. ЛЯСКОВЕЦ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03107

*Ванни за водосток над сепе в с. Добри дел, к. ул. Снежана
сбщ. Ласковец, общ. В. Търново!
Част: Хидротехническа*

Важи за 2018 година

ИНЖ. СОНЯ ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 110/27.06.2014 г. по части:

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА ЗА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧНА ЗА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Председател на РК

инж. Ж. Иванов

Председател на КР

инж. А. Чипев

Председател на УС на КИИП

инж. И. Каралеев



ПОЛИЦА № 1316180450000391
ЗА ЗАСТРАХОВКА



„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“ ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ
Дата и място на сключване: 08.08.2018 г., гр. Плевен

Застраховател: „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК: 030269049, Адрес: гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68, Лиценз № 1/26.03.1998 г., тел.: 0800 12 712, факс: 02/92 67 112, ел. поща: information.bg@generali.com, www.generali.bg

Представителство на застрахователя, код ФРОНТ ОФИС ПЛЕВЕН, 450
Застрахователен посредник: АСЯ ВИДОЛОВА

(трите имена, наименование на фирма)

Адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27
ЕГН/ЕИК:

Удостоверение за легитимация №

Застраховач: СОНЯ ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 6105251873

Телефон: 0886 330 345, e-mail: sonia_2000@abv.bg.

Представител: _____

Застрахован: СОНЯ ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 6105251873

Адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. „Дружба“ бл. 315, вх. Б, ап. 3

Телефон: 0888844643, e-mail: sonia_2000@abv.bg

Представител: _____

Застрахована дейност: Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като:

- ☒ проектант
☐ консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите
☐ консултант за упражняване на строителен надзор
☐ строител - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
☐ лице, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор
☐ лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на
застрахователно
покрите и

Застрахователен период:

От 00:00 часа на 09.08.2018 г.
До 24:00 часа на 08.08.2019 г.

Лимит на отговорност:

Лимит на отговорност за едно събитие: 50 000,00 BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 100 000,00 BGN

Самоучастие:

10 %, но не по-малко от 2000,00 лв.

Специални
договорености:

НЯМА

Териториален обхват:

__ Република България __

Приложимо
законодателство:

__ Българското законодателство __

Застрахователна премия:

100,00 BGN, (словом: Сто лева),
Данък 2% по ЗДЗП: 2,00 BGN
Общо дължима сума: 102,00 BGN, (словом: Сто и два лева)

Застрахователното покритие започва да тече след заплащането на застрахователната премия в цялост или на първата вноса от нея, ако е уговорено разсрочено плащане на премията. Застрахованият се счита за писмено предупреден по смисъла на чл. 368, ал. 3 от КЗ, че при неплащане на която и да е от разсрочените премийни вноски на посочената за падеж дата, Застрахователят упражнява правото си да прекрати застраховката, считано от 00.00 часа на 16 ден, следващ датата на падежа, на която дължимата разсрочена вноса е следвало да бъде платена

Декларация на застраховател:


1. Задължавам се да уведомявам Застрахователя при промяна на декларираните при сключването на полицата факти и обстоятелства;
2. Декларирам, че Общите условия на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ ми бяха предадени при сключване на настоящия застрахователен договор, както и че ги приемам. Уведомен съм, че Общите условия по застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя: www.generali.bg.
3. Давам съгласие обявените в полицата лични данни да се обработват от Застрахователя съгласно Закона за защита на личните данни и да бъдат използвани за кореспонденция при предлагане и на други застрахователни продукти.
4. Декларирам, че преди сключването на този застрахователен договор:
 - 4.1. съм получил цялата необходима ми предварителна индивидуализираща информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент - наименование, правноорганизационна форма, държава по седалище, седалище и адрес на управление, като тази информация за Застрахователя е посочена и в този застрахователен договор;
 - 4.2. бях информиран от Застрахователя за реда за подаване на жалби, съгласно неговите правила за уреждане на претенции и за това, че те са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя: HYPERLINK "<http://www.generali.bg/>" www.generali.bg
 - 4.3. бях информиран от Застрахователя, че имам възможност да подавам жалби срещу него или неговия застрахователен агент пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и за формите за извънсудебно уреждане на спорове, като медиация и арбитраж;
 - 4.4. бях информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото състояние на Застрахователя е достъпен във всеки един момент на интернет страницата му: HYPERLINK "<http://www.generali.bg/>" www.generali.bg
 - 4.5. бях информиран, че приложимият закон спрямо този застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посочено и в Общите условия по него.
5. Общите условия за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ и попълненият въпросник-предложение са неразделна част от настоящата полица.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахователя и един за Застрахователя.

ЗАСТРАХОВАЩ:

C. Илиев
/Име на лицето, подпис/


ЗАСТРАХОВАТЕЛ:


Дженерали
Застраховане АД
Фронт офис
Плевен - П2
/Име на лицето, подпис и печат/

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП:

Иван Илиев
(двете имена и подпис)

Дата 08.08.2018 г., час: 12,20

Ванци за Водосток над сепе в с. Добри дел,
на ул. „Св.Ванци“, общ. Лисковец,
Част: Хидротехническа общ. В. Търново!


СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОБЩА ЧАСТ

- I.1. Основание за проектиране
- I.2. Местоположение и характеристика на обекта
- I.3. Оглед и оценка на съществуващото положение. Геодезическото заснемане на обекта.
- I. 4. Климатични и хидроложки условия
- I. 5. Геоложки и хидрогеоложки проучвания

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

II. 1. ОБЩА ЧАСТ.

II. 2. ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

- 1. Хидравлически изчисления на коритото на дерето и на водостока
- 2. Хидравлическо оразмеряване на дерето
- 3. Хидравлическо оразмеряване на плочест водосток

III. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1. Извадка от топографска карта М 1:5000 с нанесено местоположението на водостока на ул. „Славяни” между о.т. 298-136, в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново”.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОБЩА ЧАСТ

I.1. Основание за проектиране

Настоящата разработка е част от проект изработен въз основа на сключен договор между община Лясковец и „БИЛДПЛАН-08” ЕООД, гр. Велико Търново.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на водостока на улица „Славяни”, с. Добри дял, общ. Лясковец, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на жителите на населеното място и намаляване на възможни аварийни ситуации вследствие на поройни дъждове и придошли водни маси по дерето минаващо през селото.

Съгласно заданието към договора, инвестиционният проект е изработен в работна фаза технически проект за аварийно-възстановителни и строителни дейности, в пълен обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., в сила от 20.02.2018 г.) и Наредба 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Част „Хидротехническа“ е необходима за окомплектоването на проекта за успешно преминаване през процедура за „оценка на съответствие на проекта” и получаване на разрешения за строеж.

Инвестиционният проект включва проектиране на строителни и монтажни работи на водосток в аварийно състояние. Улицата е част от второстепенната улична мрежа - шести клас. Съобразно определения клас на улицата, обектът попада в обхвата на IV-та категория, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

Част „Хидротехническа“ е изготвена в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.

След подробно запознаване със съществуващото положение в границите на проектирането, в част „Хидротехническа“ са определени геометрични елементи на водостока – размерите на светлия отвор, в съответствие с наклона на дерето, максималните оразмерителни водни количества и допустимите максимални и минимални скорости при провеждането им под водостока.

I.2. Местоположение и характеристика на обекта

Обектът се намира в югоизточната част на населеното място, в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец и граничи с прилежащи улици и частни имоти.

Мястото е отразено в приложената ситуация в М 1:5000 – Приложение 1 и в геодезическата снимка в М 1:1000 – приложена в самостоятелен том – част геодезия.

I.3. Оглед и оценка на съществуващото положение. Геодезическото заснемане на обекта.

В участъка на водостока е извършен оглед преди геодезическото заснемане на обекта и след това. При огледа е констатирано:

- обектът представлява зидан сводов водосток от каменна зидария.

- констатирани са видими физически нарушения по конструкцията на водостока от придошлите високи води на дерето:
- липсва заскаляване на радието на водостока;
- частично подкопани устои;
- установени са размествания и пукнатини в носещата каменна зидария и нарушаване на нейната цялост в долната и горната част на свода. Пукнатините и местните разрушения са причина за намаляване на якостните характеристики и носимоспособност на конструкцията, което носи съществен риск от разрушаване на водостока под въздействието на експлоатационните натоварвания.
- водното течение изцяло лежи върху делувиялни глинни.
- средните води свободно преминава под премостването;
- при оттичането на максималните води се създават проблеми на входа на водостока – водата се подприщва.

По време на геодезическото заснемане са заснети бреговете и леглото на дерето в участъци с достатъчна дължина, даваща представа за наклона на дерето в мястото на водостока.

Част „Геодезия“ е представена в самостоятелен том към проекта.

I. 4. Климатични и хидроложки условия

За обекта е направена инженерно – хидроложка разработка, която е неразделна част от настоящия проект. Отточните характеристики на дерето са определени за разглеждания пункт със съответните обезпечености при естествен, ненарушен режим. Предвид характера на разработката и мястото на участъка – в населено място, са определени характерните елементи на оттока. Определени са параметрите на средния многогодишен отток и максималните водни количества, като са отчетени валежите, орохидрографските, почвено-геоложките и климатичните фактори характеризиращи разглеждания водосборен басейн.

Получените основни параметри на оттока в дерето при разглеждания пункт – водостока на ул. „Славяни“ са:

- Площ на водосбора – 0,9 км²
- Средна височина на водосбора – 225 м
- Отточен модул - 5,0 л/сек/км²
- Среден многогодишен отток – 5 л/сек
- Средно многогодишна водна маса – 157,7 x 10³ м³
- Средно максимално водно количество – 0,230 м³/сек
- Водно количество с обезпеченост 0,1% - 1,14 м³/сек
- Водно количество с обезпеченост 1% - 0,71 м³/сек
- Водно количество с обезпеченост 2% - 0,62 м³/сек
- Водно количество с обезпеченост 5% - 0,49 м³/сек
- Водно количество с обезпеченост 10% - 0,40 м³/сек
- Водно количество с обезпеченост 20% - 0,31 м³/сек

С получените данни са направени всички хидравлични изчисления свързани с определяне отвора на водостока и типа на укрепване на подмостовото русло.

I. 5. Геоложки и хидрогеоложки проучвания

Представени са в самостоятелна папка, която е неразделна част от разработката.

I. 5.1. Инженерногеоложки условия

Геоложкият строеж на проучвателната територия е представен от глинести делувиални отложения и скална подложка от долнокредни мергели.

Делувиалните глини са пясъчливи, с чакълести включения от пясъчници. Те служат за водоупор на водното течение.

Мергелите изграждат скалната подложка в района, като залягат на дълбочина до 6 метра от терена.

В тектонско отношение районът попада в обхвата на Преходната зона на Предбалкана. По геоложка карта през проучваната площадка преминава предполагаем разлом.

I. 5.2. Хидрогеоложки условия

При проведени полско-проучвателни работи в района на площадката, подземни води не са установени. Те са акумулирани в делувиалните чакъли и пясъци. Водни нива могат да се очакват на дълбочина 4 – 5 метра от терена. Подземните води са поров тип, безнапорни. Подхранването им е инфилтрационно от повърхностни води. По литературни данни коефициентът на филтрация на чакълите е 2 – 3 m/d.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

II. 1. ОБЩА ЧАСТ

Разглежданият водосток се отнася към малките мостове – мостове, пълната дължина на които не е по-голяма от 25 м (сумата от светлите отвори и от ширината на опорите).

Хидравличните изчисления на малките мостове обхващат изчислението на входния и изходния участък, като при входния участък трябва да бъдат установени параметрите определящи размерите на съоръжението, а при изходния се установява разливането след съоръжението – определят се местните изравняния и се решава въпроса за защита на съоръжението от изравяне в долния участък.

Малките мостове обикновено стесняват течението в план, тъй като отворът им се приема да е по-малък от ширината на течението. Това предизвиква повишаване на нивото на водата в горния участък, т.е. пред водостока.

Посочените изчисления представляват комплексно практическо решение, отговарящо на изискванията за техническа сигурност и надежност на водостока и за осигурена проводимост на водното течение при максимални водни количества.

Водостокът на ул. Славяни се намира в горната част на населеното място – показано е в извадката от топографската карта в М 1:5000 – Приложение 1.

II. 2. ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

При хидравлическото оразмеряване на мостове и водостоци се приемат:

- водни количества с обезпеченост 1% (вероятност на повторение веднъж на 100 години) за автомагистрали, автомобилни пътища I и II клас, ж. п. мостове и водостоци от общата мрежа,

- водни количества с обезпеченост 2% (вероятност на повторение веднъж на 50 години) за автомобилни пътища под II клас и за ж. п. мостове на линии от местно значение и индустриални клонове.

- долният ръб на стоманобетонната връхна конструкция на мостове и водостоци се разполага на височина не по-малко от 50 см над нивото на високите води, а лагерите, на не по-малко от 25 см.

В разглеждания случай, е прието хидравлическо оразмеряване на водостока с обезпеченост от 2% и проверка за обезпеченост на високите води с 1% и с 0.1% (вероятност на повторение веднъж на 1000 години). Светлият отвор на водостока се оразмерени така, че скоростта под него да не превишава скоростта на водното течение на дерето.

Хидравлическото оразмеряване на дерето е извършено за обезпеченост на високите води с 1% и проверка за 0.1% (за населени места).

1. Хидравлически изчисления на коритото на дерето и на водостока.

Хидравлическите изчисления на коритото на дерето и на водостока на ул. Славяни са проведени за високи води със следните обезпечености:

- $Q_{0.1\%} = 1.14 \text{ м}^3/\text{с};$
- $Q_{1\%} = 0.71 \text{ м}^3/\text{с};$
- $Q_{2\%} = 0.62 \text{ м}^3/\text{с};$
- $Q_{\text{ср}}^{\text{макс}} = 0.230 \text{ м}^3/\text{с}.$

2. Хидравлическо оразмеряване на дерето на ул. Славяни.

2.1. Определяне на естествената дълбочина на водното течение h_e .

Приети са следните параметри на напречното сечение на водното корито:

- коефициент на грапина по формулата на Павловски за легла в земна почва на периодични течения в относително благоприятни условия $n = 0.040$;
- ширина на дъното $b = 1.00 \text{ м};$
- коефициент на откосите $m = 1$;
- надлъжен наклон на дерето след водостока $I = 0.017$;
- допустима средна неизравяща скорост при дълбочина на водното течение до 1 метър за почви с дребни фракции на чакъл, $V_{\text{ср.}}^{\text{изр.}} = 1.45\text{-}1.85 \text{ м/с};$
- допустима средна незатлачваща скорост при дълбочина на водното течение до 1 метър за почви с дребни фракции на чакъл, $V_{\text{ср.}}^{\text{затл.}} = 0.40 \text{ м/с}.$

Изчисленията са извършени по закона на Шези: $Q = FC\sqrt{RI}$

Таблица № 1

Водно количество с обезпеченост	$Q_{\text{дер.}}$ ($\text{м}^3/\text{с}$)	h_e (м)	F (м^2)	χ (м)	R (м)	C	$Q_{\text{изч.}}$ ($\text{м}^3/\text{с}$)	$V_{\text{ср.}}$ (м/с)	Допустими скорости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Q_{0.1\%}$	1.14	0.56	0.87	2.58	0.34	17.60	1.16	1.33	$< V_{\text{ср.}}^{\text{изр.}} = 1.45 \text{ м/с}$
$Q_{1\%}$	0.71	0.45	0.65	2.27	0.28	16.40	0.73	1.12	$< V_{\text{ср.}}^{\text{изр.}} = 1.45 \text{ м/с}$
$Q_{2\%}$	0.62	0.42	0.60	2.18	0.27	16.20	0.65	1.03	$< V_{\text{ср.}}^{\text{изр.}} = 1.45 \text{ м/с}$
$Q_{\text{ср}}^{\text{макс}}$	0.23	0.25	0.31	1.70	0.18	14.00	0.24	0.74	$> V_{\text{ср.}}^{\text{затл.}} = 0.40 \text{ м/с}$

2.2. Определяне на движението (равномерно или неравномерно) на водните маси при високи води в дерето за симетричен трапецовиден напречен профил, чрез критичните дълбочини:

$$h_{к.п.} = ((\alpha Q^2)/b^2 g)^{1/3}$$

$$\sigma_{п} = (m h_{к.п.})/b$$

$$h_{кр.} = k h_{к.п.}$$

Таблица № 2

Водно количество с обезпеченост	$Q_{дере.}$ (м ³ /с)	$h_{к.п.}$ (м)	$\sigma_{п}$ (м ²)	k (м)	$h_{кр.}$ (м)	h_e (м)	Движение на водното течение при високи води в дерето
1	2	3	4	5	6	7	8
$Q_{0.1\%}$	1.14	0.51	0.51	0.86	0.44	< 0.56	Равномерно движение
$Q_{1\%}$	0.71	0.37	0.37	0.89	0.32	< 0.45	Равномерно движение
$Q_{2\%}$	0.62	0.34	0.34	0.90	0.31	< 0.42	Равномерно движение
$Q_{ср}^{макс}$	0.23	0.18	0.18	0.94	0.17	< 0.25	Равномерно движение

Хидравлическите изчисления в Таблицы № 1 и № 2 установяват, че при високи води водното течение в дерето на ул. Славяни е равномерно, скоростите са в границите между допустимите средни неизравнящи скорости, съобразени с вида на почвата, за което не са необходими допълнителни укрепвания по дъното или откосите.

3. Хидравлическо оразмеряване на плочест водосток на ул. Славяни.

3.1. Приети размери на плочестия водосток:

- ширина на водостока $B = 2.00$ м;
- светла височина 1.00 м;
- резервна височина 0.50 м;
- скоростен коефициент, отчитащ загубите на напор при входа на отвора $\phi = 0.85$

3.2. Определяне на дълбочината пред водостока при подприщено водно ниво H , както и средните скорости под водостока:

$$Q_{дере} = \phi B h (2g (H - h))^{1/2}$$

Таблица № 3

Водно количество с обезпеченост	$Q_{дере.}$ (м ³ /с)	$h_{кр.}^{вод.}$ (м)	$1.3 h_{кр.}^{вод.}$ (м)	h_e (м)	Движение на водното течение при високи води под водостока	H (м)	$V_{ср.}^{вод.}$ (м/с)	Сравняване на допустимите средни неизравнящи и средните затлачващи скорости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
$Q_{0.1\%}$	1.14	0.32	0.42	< 0.56	потопен преливник тип широк праг	0.63	1.02	< $V_{ср.}^{изр.} = 1.45$ м/с
$Q_{1\%}$	0.71	0.23	0.30	< 0.45	потопен преливник тип широк праг	0.50	0.79	< $V_{ср.}^{изр.} = 1.45$ м/с

$Q_2\%$	0.62	0.21	0.27	< 0.42	потопен преливник тип широк праг	0.46	0.74	$< V_{\text{ср. изр.}} = 1.45 \text{ м/с}$
$Q_{\text{ср}}^{\text{макс}}$	0.23	0.11	0.14	< 0.25	потопен преливник тип широк праг	0.26	0.46	$> V_{\text{ср. затл.}} = 0.40 \text{ м/с}$

Хидравлическите изчисления в Таблица № 3 установяват, че при високи води, водостокът на ул. Славяни работи като потопен преливник тип широк праг и се формират скорости по-големи от допустимата средна незатлачваща скорост и по-малки от допустимата средна неизравняща скорост, съобразена с вида на почвата, за което не са необходими допълнителни укрепвания по дъното на съоръжението. Подприщването пред водостока е от 1 см до 7 см при различните обезпечености на високите води. При обезпеченост 0.1%, резервната височина под водостока е 44 см.

Конструктивното решение на водостока е разработено в самостоятелен том на проекта.

По време на строителството трябва да се има предвид следното:

- Абсолютно задължително е строителните работи да се извършват през лятното и есенното маловодие. В този период средствата за отбиване на строителните води са най-малки. Всяко изпълнение на СМР в друг сезон ще доведе до значително оскъпяване на строителството;
- Строителството започва с извършването на трасировъчни геодезически работи извършени от лицензиран специалист – геодезист.

III. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСТОКА

С изграждане на водостока над дерето на ул. „Славяни”, между о.т. 298-136“, в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец, се поставят изискванията за експлоатационната надежност на водния обект, включващ мониторинг за:

- безпрепятствено провеждане на водни количества с различна обезпеченост през водостока;
- състоянието на долното строене на моста – поява на пукнатини, както и на дървета и храсти в непосредствена близост до водостока;
- високостеблени дървета по дъното способни да развият мощна коренова система;
- строителни работи в близост до входа и изхода на водостока;
- преминаване на комуникации само с нивелети над нивото на високите води в дерето;
- изхвърлянето на отпадъци и замърсяване леглото на дерето;
- естествено затревяване и зачимяване на откосите на дерето;
- поддържане на откосите;
- необходимост от предпазна еластична ограда по короната на водостока и на двата бряга на дерето.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С реализирането на проектното решение се цели да се осигури проводимостта, техническата сигурност и безопасност на водостока, да се предпазят бреговете и дъното на дерето от ерозия и да се създаде чиста и приятна среда около дерето.

Строителните работи се ограничават изцяло в леглото на дерето, което съгласно закона за водите е публична общинска собственост.

